



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Комсомольская, 21, г. Грайворон, Белгородская область, 309370
тел (47261) 45164 электронная почта: sovdep@gr.belregion.ru

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

о результатах проведения контрольного мероприятия по проверке освоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию инициативных проектов Грайворонского городского округа за 2021 год.

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п.1.4 плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2022 год, по предложению контрольно-счетной палаты Белгородской области, контрольно-счетных органов муниципальных образований.
2. Цель проверки: Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов за 2021 год.
3. Объект проверки:
 - тротуар безопасности в с.Почаево Грайворонского городского округа;
 - тротуар безопасности по ул.Борисенко с.Гора-Подол и ул.Генерала Алексеенко с.Глоново Грайворонского городского округа;
 - здание сельского клуба, с.Замостье Грайворонского городского округа.
4. Объем проверенных средств - **14 444,4** тыс. руб. , в том числе из областного бюджета 95% - **13 722,2** тыс.руб., местного бюджета 5% - **722,2 тыс.руб.**
5. Покраска металлических деталей моста, устранена в ходе контрольного мероприятия;
6. Отсутствие сопряжения на пешеходной металлической дорожке моста с тротуара устранено в ходе контрольного мероприятия;
7. Имеется отпавшая штукатурка на откосах окна сельского клуба с.Замостье,
Направлено Представление в Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК для принятия мер по устранению выявленных нарушений;
8. В комнате санузла просматривается некачественная укладка облицовочной плитки на стенах. Имеются элементы отслаивания облицовочной плитки в здании сельского клуба с.Замостье
Направлено Представление в Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК для принятия мер по устранению выявленных нарушений;
9. Кран в комнате санузла, над раковиной, не фиксирует перекрытия воды
Направлено Представление в Управление по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК для принятия мер по устранению выявленных нарушений;

Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Грайворонского городского округа

Н.А. Приходченко