Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д. 48
Фактический адрес: 309070, Белгородская область,
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д 20
Телефон: (47244) 5-30-76, факс (47244) 5-30-76
ОКПО 10410118,ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312102001

Регистрационный номер аттестата аккредитации:
RA.RU.510544
Срок действия аттестата по аккредитации-бессрочно.
Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице:
21.03.2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8257

от « 25 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца) Вода из ТПС

Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
в Яковлевском районе" Белгородская область, г.Строитель, ул.Ленина, 20 п/врача Николайцева Л.В.

Время и дата отбора пробы (образца) 18.11.2019г - 15-00

Время и дата доставки пробы (образца 18.11.2019г - 17-00

Цель отбора на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП "Белоблводоканал"
(наименование и юридический адрес)
Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, д. 40
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Филиал "Западный" ПП "Грайворонский район"
Белгородская область, Грайворонский район, с.Смородино, ул.Дуброва, водонапорная башня
(наименование и фактический адрес)

Код пробы (образца) **3.5.19.д.8257.Г.**

Изготовитель
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления Номер партии

Объем партии 1,0 л

Тара, упаковка стерильная стеклопосуда

НД на продукцию -

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения без хранения

Дополнительные сведения производственный контроль, коммунальный водопровод

Лицо, ответственного за оформление данного протокола: Родченко Е.С.
Подпись Ф.И.О.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Руководитель (заместитель) аккредитованного ИЛЦ: Хаецкая Н.Б.
Подпись

М.П.

Код пробы (образца): **3.5.19.д.8257. Г**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив(ПДК),не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Органолептические показатели					
1	Запах при 20 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	1,26 ± 0,25	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели					
1	Водородный показатель	7,35 ± 0,1	в пределах 6-9	pH	РД 52.24.495-05
2	Общая жесткость	6,2 ± 0,9	7,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
Неорганические вещества					
1	Железо (Fe, суммарно)	0,21 ± 0,05	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO3-)	менее 0,1	45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Микробиологические показатели					
1	Общее микробное число	8	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Полученный результат относится к образцу, прошедшему испытание.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гололобова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Веретенникова Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Искандарова Г.М.	

Составлен в 3 экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д. 48
Фактический адрес: 309070, Белгородская область,
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д 20
Телефон: (47244) 5-30-76, факс (47244) 5-30-76
ОКПО 10410118,ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312102001

Регистрационный номер аттестата аккредитации:
RA.RU.510544
Срок действия аттестата по аккредитации-бессрочно.
Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице:
21.03.2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8258

от « 25 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца) Вода из ТПС

Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
в Яковлевском районе" Белгородская область, г.Строитель, ул.Ленина, 20 п/врача Николайцева Л.В.

Время и дата отбора пробы (образца) 18.11.2019г - 15-00

Время и дата доставки пробы (образца 18.11.2019г - 17-00

Цель отбора на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП "Белоблводоканал"
(наименование и юридический адрес)
Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, д. 40
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Филиал "Западный" ПП "Грайворонский район"
Белгородская область, Грайворонский район, с.Смородино, ул.Выгон, водонапорная башня
(наименование и фактический адрес)

Код пробы (образца) **3.5.19.д.8258.Г.**

Изготовитель
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления _____ Номер партии _____

Объем партии 1,0 л

Тара, упаковка стерильная стеклопосуда

НД на продукцию -

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения без хранения

Дополнительные сведения производственный контроль, коммунальный водопровод

Лицо, ответственного за оформление данного протокола: Родченко Е.С.
Подпись Ф.И.О.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ.

Руководитель (заместитель) аккредитованного ИЛЦ: Хаецкая Н.Б.
Подпись

М.П.

Код пробы (образца): **3.5.19.д.8258. Г**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив(ПДК),не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Органолептические показатели					
1	Запах при 20 град.С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 град.С	3	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20 град.С	3	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	23,0 ± 3,2	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели					
1	Водородный показатель	7,26 ± 0,1	в пределах 6-9	pH	РД 52.24.495-05
2	Общая жесткость	5,8 ± 0,9	7,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
Неорганические вещества					
1	Железо (Fe, суммарно)	4,63 ± 1,16	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO3-)	менее 0,1	45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Микробиологические показатели					
1	Общее микробное число	6	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Полученный результат относится к образцу, прошедшему испытание.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гололобова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Веретенникова Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Искандарова Г.М.	

Составлен в 3 экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д. 48
Фактический адрес: 309070, Белгородская область,
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д 20
Телефон: (47244) 5-30-76, факс (47244) 5-30-76
ОКПО 10410118,ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312102001

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.510544
Срок действия аттестата по аккредитации-бессрочно.
Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице: 21.03.2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8260

от « 25 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца) Вода из разводящей сети

Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
в Яковлевском районе" Белгородская область, г.Строитель, ул.Ленина, 20 п/врача Николайцева Л.В.

Время и дата отбора пробы (образца) 18.11.2019г - 15-00

Время и дата доставки пробы (образца 18.11.2019г - 17-00

Цель отбора на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП "Белоблводоканал"
(наименование и юридический адрес)
Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, д. 40
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Филиал "Западный" ПП "Грайворонский район" Белгородская область, Грайворонский район, с.Смородино, ул.Горная, 11, водоразборная колонка
(наименование и фактический адрес)

Код пробы (образца) **3.5.19.д.8260.Г.**

Изготовитель
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления Номер партии

Объем партии 1,0 л

Тара, упаковка стерильная стеклопосуда

НД на продукцию -

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения без хранения

Дополнительные сведения производственный контроль, коммунальный водопровод

Лицо, ответственного за оформление данного протокола: Родченко Е.С.
Подпись Ф.И.О.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец/пробу и не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Руководитель (заместитель) аккредитованного ИЛЦ: Хаецкая Н.Б.
Подпись

М.П.

Код пробы (образца): **3.5.19.д.8260. Г**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив(ПДК),не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Органолептические показатели					
1	Запах при 20 град.С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 град.С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20 град.С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	10,4 ± 1,5	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели					
1	Водородный показатель	7,37 ± 0,1	в пределах 6-9	pH	РД 52.24.495-05
2	Общая жесткость	5,45 ± 0,8	7,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
Неорганические вещества					
1	Железо (Fe, суммарно)	2,0 ± 0,5	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO3-)	менее 0,1	45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Микробиологические показатели					
1	Общее микробное число	14	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Полученный результат относится к образцу, прошедшему испытание.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гололобова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Веретенникова Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Искандарова Г.М.	

Составлен в 3 экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48

Фактический адрес: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д 20

Телефон: (47244) 5-30-76, факс (47244) 5-30-76

ОКПО 10410118,ОГРН 1053107041668

ИНН/КПП 3123117607/312102001

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.510544

Срок действия аттестата по аккредитации-бессрочно.

Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице: 21.03.2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8261

от « 25 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца) Вода из ТПС

Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

в Яковлевском районе" Белгородская область, г.Строитель, ул.Ленина, 20 п/врача Николайцева Л.В.

Время и дата отбора пробы (образца) 18.11.2019г - 15-00

Время и дата доставки пробы (образца 18.11.2019г - 17-00

Цель отбора на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП "Белоблводоканал"

(наименование и юридический адрес)

Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, д. 40

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Филиал "Западный" ПП "Грайворонский район"

Белгородская область, Грайворонский район, с.Смородино, ул.Горная, водонапорная башня

(наименование и фактический адрес)

Код пробы (образца) **3.5.19.д.8261.Г.**

Изготовитель

(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления Номер партии

Объем партии 1,0 л

Тара, упаковка стерильная стеклопосуда

НД на продукцию -

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения без хранения

Дополнительные сведения производственный контроль, коммунальный водопровод

Лицо, ответственного за оформление данного протокола: Родченко Е.С.

Подпись Ф.И.О.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Руководитель (заместитель) аккредитованного ИЛЦ: Хаецкая Н.Б.

Подпись

М.П.

Код пробы (образца): **3.5.19.д.8261. Г**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив(ПДК),не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Органолептические показатели					
1	Запах при 20 град.С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 град.С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20 град.С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	9,2 ± 1,3	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели					
1	Водородный показатель	7,26 ± 0,1	в пределах 6-9	pH	РД 52.24.495-05
2	Общая жесткость	5,3 ± 0,8	7,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
Неорганические вещества					
1	Железо (Fe, суммарно)	1,83 ± 0,46	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO3-)	менее 0,1	45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Микробиологические показатели					
1	Общее микробное число	8	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Полученный результат относится к образцу, прошедшему испытание.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гололобова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Веретенникова Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Искандарова Г.М.	

Составлен в 3 экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д. 48
Фактический адрес: 309070, Белгородская область,
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д 20
Телефон: (47244) 5-30-76, факс (47244) 5-30-76
ОКПО 10410118,ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312102001

Регистрационный номер аттестата аккредитации:
RA.RU.510544
Срок действия аттестата по аккредитации-бессрочно.
Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице:
21.03.2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8256

от « 25 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца) Вода из разводящей сети

Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
в Яковлевском районе" Белгородская область, г.Строитель, ул.Ленина, 20 п/врача Николайцева Л.В.

Время и дата отбора пробы (образца) 18.11.2019г - 15-00

Время и дата доставки пробы (образца 18.11.2019г - 17-00

Цель отбора на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП "Белоблводоканал"
(наименование и юридический адрес)
Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, д. 40
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Филиал "Западный" ПП "Грайворонский район"
Белгородская область, Грайворонский район, с.Смородино, ул.Дубрава, 4 водоразборная колонка
(наименование и фактический адрес)

Код пробы (образца) **3.5.19.д.8256.Г.**

Изготовитель
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления Номер партии

Объем партии 1,0 л

Тара, упаковка стерильная стеклопосуда

НД на продукцию -

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения без хранения

Дополнительные сведения производственный контроль, коммунальный водопровод

Лицо, ответственного за оформление данного протокола: Родченко Е.С.
Подпись Ф.И.О.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Руководитель (заместитель) аккредитованного ИЛЦ: Хаецкая Н.Б.
Подпись

М.П.

Код пробы (образца): **3.5.19.д.8256. Г**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив(ПДК),не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Органолептические показатели					
1	Запах при 20 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	0,72 ± 0,14	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели					
1	Водородный показатель	7,27 ± 0,1	в пределах 6-9	pH	РД 52.24.495-05
2	Общая жесткость	5,8 ± 0,9	7,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
Неорганические вещества					
1	Железо (Fe, суммарно)	0,12 ± 0,03	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO3-)	менее 0,1	45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Микробиологические показатели					
1	Общее микробное число	12	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Полученный результат относится к образцу, прошедшему испытание.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гололобова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Веретенникова Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Искандарова Г.М.	

Составлен в 3 экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48
Фактический адрес: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д 20
Телефон: (47244) 5-30-76, факс (47244) 5-30-76
ОКПО 10410118,ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312102001

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.510544
Срок действия аттестата по аккредитации-бессрочно.
Дата внесения сведений в реестр об аккредитованном лице: 21.03.2017г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8259

от « 25 » ноября 2019г.

Наименование пробы (образца) Вода из разводящей сети

Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
в Яковлевском районе" Белгородская область, г.Строитель, ул.Ленина, 20 п/врача Николайцева Л.В.

Время и дата отбора пробы (образца) 18.11.2019г - 15-00

Время и дата доставки пробы (образца 18.11.2019г - 17-00

Цель отбора на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП "Белоблводоканал"
(наименование и юридический адрес)

Белгородская область, г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, д. 40
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца) Филиал "Западный" ПП "Грайворонский район"
Белгородская область, Грайворонский район, с.Смородино, ул.Выгон, магазин "Уют"
кран для рук
(наименование и фактический адрес)

Код пробы (образца) **3.5.19.д.8259.Г.**

Изготовитель
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления Номер партии

Объем партии 1,0 л

Тара, упаковка стерильная стеклопосуда

НД на продукцию -

НД на методику отбора ГОСТ Р 56237-2014

Условия транспортировки автотранспорт

Условия хранения без хранения

Дополнительные сведения производственный контроль, коммунальный водопровод

Лицо, ответственного за оформление данного протокола: Родченко Е.С.
Подпись Ф.И.О.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Руководитель (заместитель) аккредитованного ИЛЦ: Хаецкая Н.Б.
Подпись

М.П.

Код пробы (образца): **3.5.19.д.8259. Г**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив(ПДК),не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Органолептические показатели					
1	Запах при 20 град.С	2	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 град.С	3	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20 град.С	3	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	25,5 ± 3,6	1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели					
1	Водородный показатель	7,21 ± 0,1	в пределах 6-9	pH	РД 52.24.495-05
2	Общая жесткость	5,8 ± 0,9	7,0	градус Ж	ГОСТ 31954-2012
Неорганические вещества					
1	Железо (Fe, суммарно)	4,99 ± 1,25	0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO3-)	менее 0,1	45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Микробиологические показатели					
1	Общее микробное число	9	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не выделены	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Полученный результат относится к образцу, прошедшему испытание.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Гололобова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Веретенникова Л.В.	
Фельдшер-лаборант	Искандарова Г.М.	

Составлен в 3 экземплярах