


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе"  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,  
г. Белгород, ул. Губкина, д. 48  
Фактический адрес: 309070, Белгородская область,  
Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, д. 20  
Телефон: (47244) 5-30-43  
ОКПО 10410118, ОГРН 1053107041668  
ИНН/КПП 3123117607/312102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510544

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1220**  
от « 23 » марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП "Белоблводоканал"
2. Юридический адрес: Белгородская область, г.Белгород, ул.3 Интернационала, 40
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем водоснабжения
- дата изготовления: -
- срок годности и условия хранения: без хранения
- номер партии: -
- объем партии: -
- тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость
- вес (объем) пробы для испытаний: 1,0 л
4. Изготовитель: -
- страна: -
5. Место отбора: скважина Белгородская область, Грайворонский район, п.Чапаевский, ул.Центральная,3  
ПП "Грайворонский район" Филиала "Западный" ГУП "Белоблводоканал"
6. Условия отбора: 17.03.2020 г. - 14-00  
Николайцева Л.В., пом.врача ОГ Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области  
в Яковлевском районе"  
Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2020 г. 16-00 автотранспорт  
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012
7. Дополнительные сведения: Акт отбора № 1220 от 17.03.2020 г.  
Цель исследований, основание: производственный контроль, договор № 1/К-я от 09.01.2020
- Протокол составлен в 2 экземплярах  
Коммунальный водопровод  
Проба опечатана.
- 8.НД на продукцию-
- 9.НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01
- 10.Код пробы (образца): 3.5.20.д.1220.Г.
- 11.Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.
- Лицо, ответственное за оформление данного протокола:  Родченко Е.С.

Протокол № 1220

от 23.03.2020 г.

Общее количество страниц -2, страница -1

Результаты относятся к образцам (пробам) проведшим испытания

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя ИЛЦ

**Результаты испытаний**


Код образца (пробы): 3.5.20.д.1220 Г.

<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>Органолептические показатели</b>					
1	Запах при 20 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус при 20 град.С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	0,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	0,0	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
<b>Неорганические вещества</b>					
1	Железо	менее 0,05	0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	-	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний:

Гололобова И.А. Врач-бактериолог	Искандарова Г.М. Фельдшер-лаборант
Веретенникова Л.В. Фельдшер-лаборант	-

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Подпись

*[Handwritten signature]*

Хаецкая Н.Б.

Ф.И.О.